Dewpoint (°C)

Dry-Bulb Temperature (°C)	Difference Between Wet-Bulb and Dry-Bulb Temperatures (C°)															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
–20	–20	–33														
–18	–18	–28														
–16	–16	–24														
–14	–14	–21	–36													
–12	–12	–18	–28													
–10	–10	–14	–22													
–8	–8	–12	–18	–29												
–6	–6	–10	–14	–22												
–4	–4	–7	–12	–17	–29											
–2	–2	–5	–8	–13	–20											
0	0	–3	–6	–9	–15	–24										
2	2	–1	–3	–6	–11	–17										
4	4	1	–1	–4	–7	–11	–19									
6	6	4	1	–1	–4	–7	–13	–21								
8	8	6	3	1	–2	–5	–9	–14								
10	10	8	6	4	1	–2	–5	–9	–14	–28						
12	12	10	8	6	4	1	–2	–5	–9	–16						
14	14	12	11	9	6	4	1	–2	–5	–10	–17					
16	16	14	13	11	9	7	4	1	–1	–6	–10	–17				
18	18	16	15	13	11	9	7	4	2	–2	–5	–10	–19			
20	20	19	17	15	14	12	10	7	4	2	–2	–5	–10	–19		
22	22	21	19	17	16	14	12	10	8	5	3	–1	–5	–10	–19	
24	24	23	21	20	18	16	14	12	10	8	6	2	–1	–5	–10	–18
26	26	25	23	22	20	18	17	15	13	11	9	6	3	0	–4	–9
28	28	27	25	24	22	21	19	17	16	14	11	9	7	4	1	–3
30	30	29	27	26	24	23	21	19	18	16	14	12	10	8	5	1